



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тульской области

ПРОКУРАТУРА  
ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Декабристов, 18  
Венев, Россия, 301320

№ 20.04.2018 № 2-ПЗ-2018/86

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору государственного  
учреждения Тульской области  
«Веневский психоневрологический  
интернат»

Пережогойной О. Б.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о противопожарном  
режиме.

Прокуратурой Веневского района совместно с отделом надзорной деятельности по Веневскому району ГУ МЧС России по Тульской области проведена проверка исполнения федерального законодательства РФ о противопожарном режиме в деятельности государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»

В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Руководитель организации в соответствии в п. 61 Правил «О противопожарном режиме» - №390, утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.04.2012 - обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Государственным пожарным надзором произведено пожарно-техническое обследование (проверка) зданий, помещений государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат», расположенная по адресу: Тульская область, Веневский район, с. Щучье, ул. Центральная, дом 1а

ВН № 046235

При проведении проверки выявлены следующие нарушения законодательства о противопожарном режиме:

1. В проходе, ведущем к двери запасного выхода на втором этаже главного корпуса, устроен порог. Основание: пункт 36 а Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.
2. В коридоре слабого корпуса на полу уложен отделочный материал (линолеум), не соответствующий требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Основание: часть 3 и часть 6 статьи 134 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Помещение спортивного зала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Основание: таблица 3 пункт 38 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»:
4. Помещение спортивного зала не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Основание: таблица 2 пункт 10 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

Правила противопожарного режима в РФ устанавливают требования, обязательные для применения органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Нарушение требований Правил противопожарного режима в РФ могут привести к необратимым последствиям, а именно повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Не проведение мероприятий по противопожарному режиму препятствует своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременной эвакуации и спасению людей на случай пожара, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного числа лиц.

Во избежание возникновения пожара и его тяжелых последствий соблюдение требований противопожарного режима должно носить неукоснительный характер.

Указанные нарушения допущены должностными лицами учреждения ввиду ненадлежащего исполнения требований законодательства РФ о противопожарном режиме.

Таким образом, деятельность государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат» осуществляется с нарушениями требований противопожарного режима в нарушение законодательства РФ, что ставит под угрозу жизнь и здоровье как работающего в учреждении персонала, так и находящихся там граждан.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Принять меры и провести конкретные мероприятия, направленные на соблюдение требований противопожарного режима в государственном учреждении Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства о противопожарном режиме в государственном учреждении Тульской области «Веневский психоневрологический интернат».

О месте и времени рассмотрения данного представления в обязательном порядке уведомить прокурора района в письменной форме, в целях обеспечения участия представителя прокуратуры в рассмотрении данного представления.

Представление необходимо рассмотреть в месячный срок с момента внесения, о результатах принятых мер необходимо сообщить прокурору района в письменной форме.

Прокурор района  
советник юстиции



В. Н. Жилияков