



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА**

ул. Декабристов, 18
Венев, Россия, 301320

27.01.2023 № 7-03-2023

На № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушения
законодательства
об охране прав инвалидов**

Прокуратурой Веневского района проведена проверка качества оказания социальной помощи в Государственном учреждении Тульской области "Веневский психоневрологический интернат".

Государственное учреждение Тульской области «Веневский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение) является стационарным учреждением социального обслуживания, предназначенным для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в постороннем уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, социально-бытовой адаптации (далее – Проживающие) (п. 1.2 Устава, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Тульской области от 07.12.2011 № 235).

Учреждение относится к организациям социального обслуживания осуществляющим стационарное социальное обслуживание (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Закон о соцобслуживании).

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения в сфере соблюдения законодательства о пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Так, на пищеблоке Учреждения установлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно по хранению суточной пробы пищевых продуктов: отбор суточных проб проводится не в полном объеме (п. 7.1.4), отсутствует отбор суточной пробы от партии приготовленной пищевой продукции на ужин 25.01.2023.

Директору государственного учреждения Тульской области "Веневский психоневрологический интернат"

Пережогиной Ольге Борисовне

301326 Тульская область,
Веневский район, село Щучье

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) его правоположения определяют основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 123-ФЗ каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, направленную на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиту имущества при пожаре при этом должны учитываться только те действующие требования пожарной безопасности, необходимость и эффективность которых доказана расчетами динамики опасных факторов пожара и эвакуации людей.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом N 123-ФЗ, и нормативными документами по пожарной безопасности (часть 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ).

В сфере пожарной безопасности выявлены следующие нарушения:

В нарушение требований пункта 48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам), расположенным на территории учреждения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время и не организовано проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), расположенного на территории учреждения, которую необходимо проводить не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).

В нарушение требований пункта 26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» двери запасных эвакуационных выходов, расположенных в помещении столовой и пищеблока не оборудованы легко открывающимися запорами, обеспечивающими свободное открывание изнутри без ключа.

В нарушение требований пунктов 43 и 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, не внесена информация по учету наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей и учету работ по очистке вытяжных устройств системы приточной вентиляции от горючих отходов и отложений.

Данные нарушения были допущены должностными лицами Государственном учреждении Тульской области "Веневский психоневрологический интернат" вследствие ненадлежащего исполнения норм закона.

Возникновению указанных нарушений законодательства способствовало отсутствие должного контроля со стороны руководства за работой подчиненных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление с участием прокурора Веневского района или его заместителя.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавшим нарушениям закона.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

4. Неисполнение требований, указанных в представлении, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

5. О дне и месте рассмотрения представления прошу уведомить прокурора района.

И.о. прокурора района

советник юстиции

О.В. Шутова