

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЕНЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ»

Прокурора Веневского района

ул. Центральная, д. 1а, с. Щучье,
Веневский район,
Тульская область, 301326
Тел.: (48745) 2-66-10, факс: 2-66-10
E-mail: pni.venev@tularegion.ru
<http://venevpni.ru>
ОКПО 03158049, ОГРН 1027101591230
ИНН/КПП 7123003597/712301001

10.02.2023 № 01-05/43

На № _____

В ответ на поступившее представление об устранении нарушения законодательства об охране прав инвалидов от 27.01.2023 года № 7-03-2023 прокуратуры Тульской области Веневского района сообщаем, что представление рассмотрено 08 февраля 2023 года в 14 часов 40 минут в ГУТО «Веневский психоневрологический интернат» с участием и.о. прокурора Веневского района Шутовой О.В.

Учреждением приняты меры к устранению нарушений законодательства РФ и проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований противопожарного режима и санитарно-эпидемиологическое благополучие проживающих в ГУТО «Веневский психоневрологический интернат».

Выявленные нарушения допущены по вине заместителя директора Масеева Н.А. и повара Юшиной А.С.,

Приказом директора № 13-од от 06.02.2023г. Масеев Н.А. и Юшина А.С., привлечены к дисциплинарной ответственности к наказанию в виде замечания.

Приложение: копия приказа на 1 л.

И.о. директора

Н.А. Масеев

Исп.: Попова Татьяна Александровна
Юрисконсульт 2 категории
8-48745-2-66-10

Государственное учреждение Тульской области
«Веневский психоневрологический интернат»

06 февраля 2023 года

№ 13-од

П Р И К А З

О дисциплинарном взыскании

В соответствии с представлением прокуратуры Веневского района от 27.01.2023 г. № 7-03-2023 об устранении нарушений законодательства об охране прав инвалидов, были выявлены нарушения в сфере соблюдения законодательства пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,

приказываю:

1. Объявить замечание Масееву Н.А., заместителю директора за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, приведших к нарушению Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Требования пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима» утв. Постановлением правительства от 16.09.2020 №1479, а именно не указано направление к источникам наружного водоснабжения, не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, двери запасных выходов не оборудованы легко открывающимися запорами, в журнале эвакуации систем противопожарной защиты не внесена информация по перезарядке огнетушителей.

2. Объявить замечание Юшиной А.С., повару за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, нарушения СанПиН 2.3/2,4,3590-20, а именно хранение суточных проб пищевых продуктов, отсутствует отбор суточной пробы от партии приготовленной пищевой продукции на ужин 25.01.2023.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание:

Представление прокуратуры Веневского района от 27.01.2023 г. № 7-03-2023 об устранении нарушений законодательства об охране прав инвалидов.

Директор



О.Б.Пережогина

Согласовано:
юрисконсульт



Т.А. Попова

Ознакомлены:

Масеев Н.А.

Юшиной А.С.

